
SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052
www.zim.com.pl
e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Mikołów, dn. 8 października 2009r.

nr ref. 22/P/U/2009

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na wymianę wodomierzy.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania (treść w załączeniu) dotyczące w/w postępowania. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień- treść w załączeniu.

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów

1. Jaka będzie wielkość zgłoszeń cząstkowych?
2. Jak często będą występować zgłoszenia cząstkowe w trakcie trwania umowy?
3. Czy w istniejących instalacjach zamontowane są już zawory przed i za wodomierzem? Jeśli tak to jakiego typu - zawory kulowe czy grzybkowe? (różne długości zaworów wiążą za sobą przeróbkę instalacji)
4. Jak będą rozliczane roboty dodatkowe?
5. Czy montaż nowego przyłącza wodomierzowego obejmuje także roboty ogólnobudowlane? Jeśli tak to co wchodzi w ich skład?
6. Jaka metoda mają być wykonane nowe przyłącza wodomierzowe?
7. Czy zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne kształtki potrzebne do wykonania podejścia? Jak ma to miejsce przy wymianie wodomierzy.
8. Jakiego typu wodomierze przewidują Państwo zamontować?
9. Czy istnieje możliwość że wykonawca sam dostarczy niezbędne kształtki i wodomierze do wymian i montażu? (zaoszczędzają Państwo 15% podatku VAT gdy jedna firma wykona kompleksowo zadanie)

Ad.1) Wielkość zgłoszeń cząstkowych 100- 200 szt.

Ad.2) Każde zgłoszenie cząstkowe następuje po zrealizowaniu następnego.

Ad.3) W większości przypadków są zawory przed i za wodomierzem kulowe zostają grzybkowe do wymiany.

Ad.4) Nie dopuszcza się robót dodatkowych.

Ad. 5) Nie przewiduje się robót ogólnobudowlanych.

Ad.6) Nowe podejścia wodomierzowe wykonać z rur i kształtek PP

Ad.7) Wykonawcy zostaną przekazane wyłącznie materiały wymienione w specyfikacji.

Ad.8) Ø 15- POWOGAZ

Ø 20- ELSTER

Ad.9) Nie ma takiej możliwości.

